

Госэнергогазнадзор: несчастные случаи при поражении электротоком за первое полугодие 2026 год

02.08.2026



Госэнергогазнадзор информирует о несчастных случаях от поражения электрическим током среди персонала потребителей электрической энергии на объектах, поднадзорных органу государственного энергетического и газового надзора.

04.02.2026 г. Витебск

В ЧУП «Витстройтехмаш» получил смертельную электротравму слесарь ремонтник сервисно-ремонтной службы (39 лет). Пострадавший самовольно покинул свое рабочее место, проник в распределительный пункт РП, где попал под напряжение 10 кВ и погиб. При осмотре места происшествия установлено, что замок на двери РП был взломан, а на полу лежали части от разобранного высоковольтного оборудования. Предполагаемая причина – хищение цветного металла.

26.02.2026 г. Логойск, Минская обл.

26.02.2026 в ОАО «МППК-198» произошел несчастный случай с плотником-бетонщиком (26 лет) при выполнении работ на электрифицированном оборудовании по изготовлению железобетонных колец в цехе в г. Логойске. Пострадавший проводил работы по заливке бетонных колец с использованием виброформы диаметром 1 м, питающейся посредством штепсельных соединителей напряжением 0,4 кВ и гибкого кабеля КГ длиной около 15 метров. Вилка кабель-удлинителя была включена в розетку, смонтированную на боковой стенке распределительного устройства цеха. Перед включением вилки со стороны виброформы в розетку кабель-удлинителя, пострадавший пытался очистить указанные соединители от остатков бетона, ударяя их друг о друга. В какой-то момент произошло отсоединение жил кабеля от розетки, сопровождающееся коротким замыканием. Пострадавший, откинув от себя кабель-удлинитель, отошел на 2 шага от места происшествия и, теряя сознание, упал на бок. Находящийся в непосредственной близости машинист козлового крана, став очевидцем происшедшего, отключил электроснабжение цеха поворотом рукоятки рубильника РУ цеха, вызвал медицинскую помощь и поставил в известность руководство предприятия. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

15.03.2026 Хойникский район, Гомельская обл.

15.03.2026 в Хойнековском районе попал под напряжение электромонтер-линейщик (22 года) ОАО «Западэлектросетстрой» МК-87. Диспетчеру Хойникского РДС поступила информация о просадке напряжения в г. Хойники и пришел сигнал по телемеханике об отключении выключателя на подстанции ПС 110 кВ "Поселичи". Была направлена бригада ОВБ для осмотра на ПС 110 кВ "Поселичи". По прибытию было установлено, что бригада МК-87 самовольно прибыла к опоре № 18 ВЛ 110 кВ "Поселичи-Брагин" для производства работ, которые не были согласованы с филиалом «Речицкие электрические сети», и приступила к работе. В результате приближения пострадавшего к токоведущим частям ВЛ, находящимся под напряжением, на недопустимое расстояние, произошло поражение электрическим током. Персоналом МК-87 вызвана скорая помощь, пострадавший персоналом скорой помощи доставлен в медицинское учреждение города Хойники.

17.03.2026 г. Жодино, Минская обл.

17.03.2026 в г. Жодино погиб электромонтер (43 года) ООО «ЭлекТехно». Пострадавший выполнял по договору с ЖКХ работы по установке опоры уличного освещения в г. Жодино. Работы велись с помощью мобильной подъемной рабочей платформы на базе автомобиля МАЗ, принадлежащей ЖГУП «ОЖКХ» и которая была установлена вблизи воздушной линии электропередачи ВЛ напряжением 10 кВ. Во время проведения работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ, при поднятии стрелы платформы, ее конструктивная

часть приблизилась на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ 10 кВ, ввиду чего оказалась под напряжением. В это время пострадавший стоял на земле, касаясь корпуса платформы, попал под напряжение и был поражен электрическим током. Бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть. Работы производились без отключения ВЛ и без согласования с эксплуатирующей ВЛ организацией – Борисовскими электрическими сетями.

25.04.2026 г. Гомель, Гомельская обл.

25.04.2026 попал под напряжение электромонтер (37 лет) ОАО «Гомельский химический завод». Пострадавший в составе бригады прибыл к распределительному пункту РП для выполнения ремонтных работ, на которые был оформлен наряд-допуск. Двери РП были не закрыты на замок, работники стали заносить инструмент. Не дожидаясь допуска бригады, пострадавший поднялся по лестнице ячейки 6 кВ, поднял откидывающуюся крышку и был поражен электрическим током. Находящиеся рядом члены бригады сдернули пострадавшего на пол и вызвали скорую помощь.

19.05.2026 г. Витебск

19.05.2026 в г. Витебске получил электротравму электромонтер (63 года) УО «Витебский государственный индустриально-технологический колледж». Заведующий общежитием колледжа вызвала пострадавшего для выяснения причин исчезновения напряжения в розеточной группе фойе общежития. Прибыв на место, пострадавший отправился в электрощитовую. В последствии работники общежития услышали хлопок в помещении электрощитовой и сработала пожарная сигнализация. Один из работников, подойдя к электрощитовой, увидел пострадавшего на полу без сознания и приступил к выполнению реанимационных мероприятий. Вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

21.05.2026 г. Витебск

21.05.2026 в г. Витебске попала под напряжение подсобный рабочий (31 год) УП «Элект» ООО «БелТИЗ». Пострадавшая, открыла электрический щит с целью включения автоматического выключателя, случайно коснулась токоведущих частей, в результате чего попала под действие электрического тока, упала на пол и потеряла сознание. Находившаяся в соседнем помещении уборщица услышала грохот от падения пострадавшей и подойдя к покрасочному цеху, увидев пострадавшую на полу, позвала медицинского работника, которая в свою очередь вызвала бригаду скорой помощи. В последующем пострадавшую доставили в Витебскую областную клиническую больницу.

12.06.2026 г. Минск

12.06.2026 в г. Минске попал под напряжение электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (18 лет) государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий». Пострадавшим производилась замена автоматического выключателя АП50, при которой произошло короткое замыкание с возникновением электрической дуги. Пострадавший был доставлен в учреждение здравоохранения.